

Kobylec, dn.23.09.2022 r.

GZK/ 256 /2022

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BOCHNI**

Dotyczy: Działań podjętych w związku z przekroczeniem badanego parametru jakości wody Trichlorometan (Chloroform)

Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu informuję, że po otrzymaniu informacji o przekroczeniu badanego parametru jakości wody „ Chloroform ” podjął natychmiast następujące działania:

1. Dokonał skorygowania ilości podawanych środków dezynfekcyjnych poprzez zmniejszenie ilości podawanego podchlorynu sodowego do uzdatnianej wody w Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej.
2. Obecnie woda jest także dezynfekowana poprzez dozowanie do wody dwutlenku chloru oraz przy użyciu lampy UV.
3. Cały czas jest monitorowany poziom nasycenia wody dwutlenkiem chloru oraz badane jest stężenie chloru wolnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa bakteriologicznego uzdatnianej wody.
4. Dokonaliśmy częściowego opróżnienia zbiornika uzdatnionej wody na Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej i uzupełniliśmy go nową uzdatnioną wodą.
5. Wykonujemy płukanie sieci wodociągowej.
6. W celu monitorowania jakości wody zleciliśmy badanie wody dla parametru „ Chloroform” w punkcie poboru próbek wody znajdującego się w Budynku Gminnego Zakładu Komunalnego Kobylec 64 A w dniu 26.09.2022 r

Otrzymują:

1. Adresat , a/a

Kierownik GZK
mgr inż. Adam Góral